



Legenda:

- Reabilitare retea distributie De 110mm
- CV Camin de vane
- Hi Hidrant suprateeran proiectat



NOTA:

- La inceperea lucrarilor beneficiarul si constructorul vor convoca in mod obligatoriu reprezentantii organelor locale care sunt posesoare de conducte si cabluri subterane in zona amplasamentului conductei proiectate, in vederea identificarii lor. Pentru evitarea avarierii acestora si pentru asigurarea securitatii muncii, sub directa supraveghere a delegatilor unitatilor posesoare de retele, se vor executa sapaturi manuale in zonele respective pana la completa dezvelire a acestora si se vor lua masurile corespunzatoare pentru sprijinirea, asigurarea sau devierea lor (provizoriu sau definitiva) pe perioada executarii lucrarilor-conform indicatiilor delegatilor respectivi, consemnate in procese verbale.
- In zonele unde se gasesc retele subterane se va executa sapatura manuala.
- In timpul executiei lucrarilor, cablurile din imediata vecinatate a locurilor de munca vor fi scoase de sub tensiune;
- In portiunile in care pe acelasi traseu exista si alte retele subterane,conductele de alimentare cu apa si canalizare se vor amplasa conf. SR 8591/97.

CLASA DE IMPORTANTA (conf. STAS 10100/0-75) C
CLASA DE CONSTRUCTIE (conf. P 100-2004) III
CLASA DE CONSTRUCTIE (conf.HG 766/1997-
Norme privind stabilirea categoriei de
importanta a constructiilor) - C

Prezenta plansa se citește cu:

- planuri de situatie;
- detalii de camine;
- detalii tip;
- detalii de traversari

Rev	Nume	Ver	Aprb	Data	Descriere
Autoritatea contractanta: S.C.AQUACARAS S.A. CARAS SEVERIN					
Proiectant: S.C. AQUACARAS S.A. CARAS SEVERIN					
Proiect: CONSORTIU S.C Eptisa Romania S.R.L. si Eptisa Servicios de Ingenieria S.L.					
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL CARAS SEVERIN - AGLOMERAREA RESITA					
Planșa: Retele apa Str. Eftimie Murgu Profil longitudinal Tronson CV26-CV18, CV22-CV17					
Desenat: Ing. V. Badan					
Verificat: Ing. C. Stoica					
Aprobat: Ing. D. Spiridon					
Planșa nr. CS-RE-PT/DA-A2-C-39					
Revizia 0					