

NOTA:

1. La începerea lucrărilor beneficiarii și constructorul vor convoca în mod obligatoriu reprezentanții organelor locale care sunt posesoare de conducte și cabluri subterane în zona amplasamentului conductelor proiectate, în vederea identificării lor.

2. Pentru evitarea avariei acestora și pentru asigurarea securității muncii, sub directa supraveghere a delegatilor unităților posesoare de rețele, se vor executa sapaturile manuale în zonele respective în limita a completa deșelării a acestora și se vor lua măsurile corespunzătoare pentru sprijinire, asigurarea sau deșelarea lor provizoriu sau definitiv pe perioada executării lucrărilor-conform indicatorilor delegaților respectivi, consemnate în procese verbale.

3. În zonele unde se găsesc rețele subterane se va executa sapatura manuală.

4. În timpul executării lucrărilor, cablurile din imediata vecinătate a ocurilor de muncă vor fi scoase de sub tensiune;


5. În porțiunile în care pe același traseu există și alte rețele subterane, conductele de alimentare cu apă și canalizare se vor amplasa confort. SR 8591/97.

CLASA DE IMPORTANTA (conf. STAS 10100/0-75)	C
CLASA DE CONSTRUCTIE (conf. P 100-2004)	III
CLASA DE CONSTRUCTIE (conf. HG 766/1997- Norme privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor) -	C

Prezenta plansa se citeste cu:

- planuri de situatie;
- detalii de camine;
- detalii tip;
- detalii de traversari

Legenda:



Rev	Nume	Ver	Aprb	Data	Descriere

Autoritatea contractanta: **S.C.AQUACARAS S.A. CARAS SEVERIN**


Adresa: Piața Republicii, nr. 7, Râșita
Jud. Caras Severin
Tel.: +40 255 212 458
Fax.: +40 255 214 421
E-mail: office@aquacararas.ro




Proiectant: **Consorțiu S.C Eptisa Romania**
S.R.L. si Eptisa Servicios de Ingenieria S.L.
 Șos. Dudești-Pantelimon nr. 42, RAMS center, et. 5, corp A,
 sector 3, București
 Tel: + 40 21 301 14 70
 Fax: + 40 21 301 14 80
 www.eptisa.com



Proiect:
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE
APA SI APA UZATA IN JUDETUL
CARAS SEVERIN - AGLOMERAREA RESITA

Plansa:

Retele apa
Str. Nargarita
Profil longitudinal
Tronson 14-13, 12-11

Desenat:	Ing. G. Pantazi		Data: Aprilie 201
Verificat:	Ing. C. Stoica		Data: Aprilie 201
Aprobat:	Ing. D. Spiridon		Data: Aprilie 201

Plansa nr.	Revizia
CS-RE-PT/DA-A2-C-75	0