

NOTA:

1. La inceperea lucrarilor beneficiarul si constructorul vor convoca in mod obligatoriu reprezentantii organelor locale care sunt posesoara de conducte si cabluri subterane in zona amplasamentului conductei proiectate, in vederea identificarii lor. Pentru evitarea averienii acestora si pentru asigurarea securitatii muncii, sub directa supraveghere a delegatilor unitatilor posesoare de retele, se vor executa sapaturi manuale in zonele respective pana la completa dezvelire a acestora si se vor lua masurile corespunzatoare pentru sprijinirea, asigurarea sau devierea lor (provizoriu sau definitiva) pe perioada executarii lucrarilor-conform indicatiilor delegatilor respectivi, consemnate in procese verbale.


2. In zonele unde se gasesc retele subterane se va executa sapatura manuala.

3. In timpul executiei lucrarilor, cablurile din imediata vecinatate a locurilor de munca vor fi scoase de sub tensiune;

4.In portiunile in care pe acelasi traseu exista si alte retele subterane,conductele de alimentare cu apa si canalizare se vor amplasa conf. SR 8591/97.

CLASA DE IMPORTANTA (conf. STAS 10100/0-75) C  
CLASA DE CONSTRUCTIE (conf. P 100-2004) III  
CLASA DE CONSTRUCTIE (conf.HG 766/1997-  
Norme privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor) - C

Prezenta plansa se citeste cu:  
-planuri de situatie;  
-detalii de camine;  
-detalii tip;  
-detalii de traversari



Legenda:

	Extindere retea distributie De 110mm
	Cex Camin existent reabilitat ISPA
	H Hidrant suprateran proiectat

Rev	Nume	Ver	Aprb	Data	Descriere
Autoritatea contractanta: S.C.AQUACARAS S.A. CARAS SEVERIN					
Proiectant: S.C.AQUACARAS S.R.L. si Eptisa Servicios de Ingenieria S.L.					
Proiect: MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL CARAS SEVERIN - AGLOMERAREA RESITA					
Plansa: Retele apa Str. Prunilor Profil longitudinal Tronson Cex8-pct.124					
Desenat: Ing. V. Badan Data: Aprilie 2013					
Verificat: Ing. C. Stoica Data: Aprilie 2013					
Aprobat: Ing. D. Spiridon Data: Aprilie 2013					
Plansa nr. CS-RE-PT/DA-A2-C-35					Revizia 0