




**Societatea Comercială
'APA CTTA' S.A. Alba
Sucursala Alba Iulia**

Alba Iulia, str. Gheorghe Șincai, nr. 10, cod postal 510039
Tel. 0258/ 810521, 0258-810463, Fax. 0258/ 810521
E-mail: sucursala.albaiulia@apaalba.ro
CUI: RO1755482, cod sucursala 24264190
Registrul comerțului J01/957/2008
Cont: RO87RNCB0003021182930008 BCR Alba



Nr.5487 / 27.11.2024

CATRE PRIMARIA ORAS ZLATNA

Loc. Zlatna, str. Piata Unirii, nr. 1A

Ca urmare a adresei dumneavoastra, nr. 5487 din 27.11.2024

AVIZAM FAVORABIL:

Lucrarea : REABILITARE - CLADIRE INTERNAT- LICEUL "CORNELIU MEDREA "
ZLATNA, JUD. ALBA

Adresa: LOC. ZLATNA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 14

Beneficiar : PRIMARIA ORAS ZLATNA, conform planului de situatie anexat, cu urmatoarele conditii :

- Inainte de inceperea lucrarilor de sapatura se va cere asistenta tehnica din partea SC APA CTTA SA, SUCURSALA ALBA IULIA, la telefon nr. 0258810521, pentru a se stabili cu exactitate traseul retelelor de apa-canal subterane existente in zona;
- In zona de intersectie cu retelele noastre lucrarile de sapatura se vor executa numai manual;
- La executia lucrarilor se vor respecta prevederile SR 8591 - 97 privind amplasarea retelelor edilitare subterane in localitati;
- In cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor se gasesc conducte de apa si canalizare in zona studiata si acestea nu figureaza in planurile avizate de noi si nu sunt semnalate la predarea amplasamentului sunteti obligati sa intrerupeti desfasurarea lucrarilor in zona si sa solicitati asistenta tehnica in vederea gasirii solutiilor optime stabilite de comun acord ;
- Eventualele pagube provocate la retelele noastre vor fi suportate de constructor;
- Prezentul aviz de amplasament este valabil un an de zile de la data eliberarii.

Alaturat va restituim un exemplar din planul de situatie unde am figurat reseaua de apa-canal existenta in vecinatatea zonei studiate

SEF SUCURSALA,
Ing. Voicu PAUL

Prenume si nume	Funcția-departament	Semnatura	Data	Ex.
Avizat: Ioan LOPAZAN	INGINER SEF		27.11.2024	
Verificat: Daniela ADAM	SEF BIROU TEHNIC		27.11.2024	
Intocmit: Cristian ONET	INGINER		27.11.2024	

Către

ORAS ZLATNA

Adresa: Loc Zlatna, Piata Unirii, nr.1A, jud. Alba

Referitor la cererea de aviz de amplasament, transmisă prin d-nul Zlaczki Andrei pentru obiectivul "REABILITARE CLADIRE INTERNAT – LICEUL „ CORNELIU MEDREA” ZLATNA, JUD.ALBA " propus a fi realizat în localitatea Zlatna, str. Tudor Vladimirescu, nr.14, pentru construcția identificată prin numărul cadastral 75450-C2-ZLATNA

În urma analizării documentației depuse se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL NR. 428-S DIN 11.11.2024

cu următoarele precizări:

1. Deținătorul prezentului aviz are obligația să asigure colectarea selectivă, îndepărtarea și neutralizarea deșeurilor solide, să respecte întocmai măsurile stabilite de primărie pentru asigurarea igienei publice și salubrității localității, precum și regulile elementare de igienă în gospodăria sau locuința proprie, astfel încât să nu creeze disconfort vecinilor și să nu constituie pericol pentru sănătatea publică a comunității. Se interzice aruncarea deșeurilor solide în alte locuri decât cele amenajate special și autorizate.
2. Pe întreaga durată a desfășurării lucrărilor, deținătorul prezentului aviz, are obligația încheierii unui contract pentru prestarea serviciului de salubritate precum și obligația de a asigura colectarea deșeurilor menajere și a celor similare cu deșeurile menajere separat de cele provenite din activitatea de construcție
3. Deținătorul prezentului aviz, va respecta prevederile regulamentului de salubritate și recomandările autorităților locale în ceea ce privește colectarea și stocarea deșeurilor ce provin din activitatea amenajare a obiectivului, precum și a celor rezultate din desfășurarea activității economice.
4. după recepționarea lucrării, beneficiarul are obligația încheierii unui contract de prestări servicii pentru salubritate cu operatorul economic delegat în urma delegării gestiunii serviciului public de salubritate din Municipiul Zlatna

S.C. GREENDAYS S.R.L.

Mihaela Chira





Societatea Comercială
"APA CTTA" S.A. Alba
SUCURSALA ALBA IULIA

Alba Iulia, Str. Gheorghe Sincai, nr.10, cod postal 510039
Tel. 0258-810521, 0258-810463 Fax. 0258-810521
E-mail: sucursala.albaiulia@apaalba.ro
CUI: RO1755482, cod sucursală 24264190
Registrul comerțului J01/957/2008
Cont: RO87RNCB0003021182930008 BCR Alba



Nr. 5454 / 26.11.2024

CATRE PRIMARIA ORASULUI ZLATNA

Loc. Zlatna, P-ta Unirii, nr. 1A

Ca urmare a adresei nr. 5454 din 26.11.2024 prin care solicitati datele referitoare despre rețeaua de distribuție existentă în proximitatea imobilului situat în loc. Zlatna, str. Tudor Vladimirescu, nr. 14, obiectiv REABILITARE – CLADIRE INTERNAT – LICEUL CORNELIU MEDREA ZLATNA, JUD. ALBA, va aducem la cunoștință:

- rețeaua de distribuție existentă în proximitatea imobilului este de tip PEHD Dn 180mm – str. Plopilor, respective tip PEHD Dn 63mm – str. Tudor Vladimirescu;
- presiunea disponibilă în rețea în dreptul imobilului este de aproximativ 4bar;
- rețeaua de apă existentă pe str. Plopilor poate asigura un debit de 12.1l/s pe perioada neîntreruptă, excepție făcând situațiile de forță majoră în condiția realizării unui bransament dimensionat corespunzător. Bransamentul poate fi realizat în baza unui proiect autorizat, realizat de orice firmă de specialitate în domeniu;
- în apropierea imobilului, pe rețeaua de distribuție existentă, sunt amplasați trei hidranți incendiu exteriori, conform plan de situație anexat, hidranți pentru care rețeaua de distribuție existentă poate asigura funcționarea lor simultană;

Atașat prezentei va înaintăm un exemplar din planul de situație unde am figurat rețelele de apă existente în zona studiată, precum și poziționarea hidranților incendiu exterior, pe o rază de 100m față de imobil.

SEF SUCURSALA,
Ing. Voicu PAUL



Prenume si nume	Funcția-departament	Semnatura	Data	Ex.
Avizat	Ioan LOPAZAN	INGINER SEF	26.11.2024	
Intocmit	Daniela ADAM	SEF BIROU TEHNIC	26.11.2024	



Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Alba

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba
Piața Consiliul Europei, Nr. 1, 510096, Alba Iulia, jud. Alba

Tel: +40258805999

Fax: +40258812410

office.alba@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14519580

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J01/121/2002

www.distributie-energie.ro

Către ORAS ZLATNA,

Referitor la **cererea de aviz de amplasament**, înregistrată cu nr. 7040241107352 / 26.11.2024 pentru **obiectivul: REABILITARE - CLADIRE INTERNAT - LICEUL "CORNELIU MEDREA" ZLATNA , JUD.ALBA**

de la adresa: **ZLATNA**, sat -, strada **T.VLADIMIRESCU**, nr. **14**, bloc -, etaj -, apartament -, cod postal **516100**, numar cadastral **75450**, județul **Alba**.

În urma analizării documentației depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 7040241107352 / 27.11.2024

cu urmatoarele precizări:

1. Obiectivul nu este amplasat în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție publică și se încadrează în distanțele normate față de acestea.
2. În zonă **Exista** rețea electrică de distribuție de **Joasa tensiune** -.
3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau creșterea puterii aprobate pentru acest obiectiv trebuie să solicitați la OD (operatorul de distribuție) avizul tehnic de racordare.
Prin cererea de aviz de amplasament ați solicitat racordarea obiectivului la rețeaua electrică de distribuție publică pentru o putere maxim simultan absorbită de - kW.
4. **Valabilitatea avizului de amplasament este până la 29.05.2026**, cu posibilitatea prelungirii cu durata de prelungire a valabilității Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
5. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform planului nr. - și a Certificatului de urbanism nr. **32 / 29.05.2024**
6. Tariful de emiterie a avizului de amplasament este în valoare de **95.00 lei**, fara TVA.
7. Instalațiile de distribuție aparținând operatorului de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
8. În zonă **Nu exista** instalatii electrice ce nu aparțin operatorului de distribuție (sucursala ALBA) este necesar sa vă adresați deținătorilor acestor instalatii (Transelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica, alți deținători) - în vederea obținerii avizelor de amplasament.
9. Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea operatorului de distribuție.
10. Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor operatorului de distribuție se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, precum și a normelor tehnice de protecția muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare



sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

11. Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentul respectiv:

*Fata de LES 0.4 kV din zona veti pastra distanta minima impusa de NTE 007/08/00 - "Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice", precum si Ordinul ANRE nr.239/2019 « Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice ».

*Executarea lucrarilor de sapturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, numai in prezenta delegatului DEER Sucursala Alba si cu respectarea normelor de protectie a muncii specifice - NPSM. In caz contrar, beneficiarul (sau executantul, dupa caz) va suporta consecintele pt. orice deteriorare a instalatiilor precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica si/sau neelectrică.

*Eventualele protejari, refaceri sau devieri ale instalatiilor noastre afectate de lucrarea dv. se vor face printr-o firma atestata ANRE in baza unui contract de reglementare retele electrice, ce se va incheia la DEER Sucursala ALBA.

*Orice activitate sub sau in apropierea instalatiilor electrice se va desfasura cu respectarea normelor de protectie a muncii specifice-NPSM. In caz contrar, beneficiarul (sau executantul, dupa caz) va suporta consecintele pentru orice deteriorare a instalatiilor precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica.

*Beneficiarul si/sau constructorul sunt direct raspunzatori material si penal pentru lucrarile executate care conduc la deteriorari de instalatii electrice si accidente de munca. Beneficiarul si/sau constructorul se obliga sa suporte integral contravaloarea lucrarilor de reparatii a instalatiilor deteriorate, precum si daunele cauzate de intreruperea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor, daca acestea sunt cauzate de lucrarile executate.

*Fata de instalatiile electrice din zona se va respecta: Ordinul ANRE nr.239/2019 « Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice»

*La inceperea lucrarilor de demolare/reconstructie/reabilitare se va solicita prezenta delegatului DEER-SUCURSALA ALBA (pentru asistenta sau deconectare temporara – pe perioada lucrarilor) si se vor respecta prescriptiile NPSM

*Pentru desfiintarea racordului electric, se va anunta furnizorul de energie electrica pentru rezilierea contractului de furnizare, care va emite ordin de serviciu desfiintare bransament, cu minim 30 zile inaintea inceperii lucrarilor de demolare si va executa, contra cost, debransarea de la reseaua electrica stradala.

*Pentru postul de transformare PTZ 6 Zlatna zona de protecție este delimitată astfel:

(i) de suprafața construită, respectiv de suprafața fundației (atunci când aceasta depășește conturul cabinei metalice), pe laturile fără uși de acces și fără ferestre de ventilație;

(ii) la distanță de 3 m față de latura cu acces în post/instalația de stocare pentru transformator;

(iii) la distanță de 1,5 m față de alte laturi cu uși, respectiv cu ferestre de ventilație, acolo unde este cazul;

Director Sucursala ALBA
CETERAS MARIUS NICOLAE

Marius-
Nicolae
Ceteras
Semnat digital
de Marius-
Nicolae Ceteras
Data: 2024.11.27
15:57:43 +02:00

Sef S.A.R. ALBA
Gheorghe DAMIAN-FILIP

Gheorghe
Damian-
Filip
Semnat digital
de Gheorghe
Damian-Filip
Data: 2024.11.27
14:58:03 +02:00

Intocmit
Mihaela Corpade