



RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A.

Bd. Mircea Voda, nr. 30, SECTOR 3, BUCURESTI

Telefon/fax: 0219291 / 0372875235

Nr. 29079633 din 22/12/2025

Catre

COMUNA CHILIA VECHE, domiciliul/sediul in judetul **TULCEA**, municipiul/ orasul/ sectorul/ comuna/ satul **CHILIA VECHE**, **Strada Dunarii**, nr. **65**, bl. - , sc. - , et. - , ap. - .

Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr. **29079633 / 15/12/2025**, pentru obiectivul **CONSTRUIRE REMIZA SVSU CHILIA VECHE JUDETUL TULCEA**, in cadrul proiectului **ROUA0045-BordersPrevent** cu destinatia **remiza** situat in judetul **TULCEA**, municipiul/ orasul/ comuna/ sat/ sector **CHILIA VECHE**, **Strada Viitorului**, nr. **5**, bl. - , et. - , ap. - , CF **33761**, nr. cad. **33761**.

In urma analizarii documentatiei pentru amplasamentul obiectivului mentionat, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL

Nr. 29079633 / 22/12/2025

- Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu respectarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, a Ordinului ANRE nr.49/2007 si nr. 25/2016, a prescriptiilor si normelor tehnice energetice PE 106/2003, SR 8591/97, NTE 003/04/00 si NTE 007/08/00.*

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL CONDITIONAT. SE VOR RESPECTA PREVEDERILE CONTRACTULUI ANGAJAMENT NR . 29079633 DIN 19.12.2025. IN ZONA OBIECTIVULUI PROPUȘ EXISTA LINIA ELECTRICA AERIANA 0,4 kV PREVAZUTA CU CONDUCTOARE IZOLATE, AFLATA IN GESTIUNEA RETELE ELECTRICE ROMANIA SA- UNITATEA OPERATIVA TULCEA, TRASATA PLANUL ANEXAT. IN CONFORMITATE CU LEGEA ENERGIEI NR. 123/2012, PENTRU PROTEJAREA RETELELOR ELECTRICE DE DISTRIBUTIE, SE INTERZICE PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE: A) SA EFECTUEZE CONSTRUCTII DE ORICE FEL IN ZONA DE SIGURANTA A RETELELOR ELECTRICE DE DISTRIBUTIE, FARA AVIZUL DE AMPLASAMENT AL OPERATORULUI DE DISTRIBUTIE; B) SA EFECTUEZE SAPATURI DE ORICE FEL SAU SA INFIINTEZE PLANTATII IN ZONA DE SIGURANTA A RETELELOR ELECTRICE DE DISTRIBUTIE, FARA ACORDUL OPERATORULUI DE DISTRIBUTIE; C) SA DEPOZITEZE MATERIALE PE CULOARUL DE TRECERE SI IN ZONELE DE PROTECTIE SI DE SIGURANTA ALE INSTALATIILOR, FARA ACORDUL OPERATORULUI DE DISTRIBUTIE; D) SA ARUNCE OBIECTE DE ORICE FEL PE RETELELE ELECTRICE DE DISTRIBUTIE SAU SA INTERVINA IN ORICARE ALT MOD ASUPRA ACESTORA; E) SA DETERIOREZE CONSTRUCTIILE, INGRADIRILE SAU INSCRIPTIILE DE IDENTIFICARE SI AVERTIZARE AFERENTE RETELELOR ELECTRICE DE DISTRIBUTIE; F) SA LIMITEZE SAU SA INGRADEASCA, PRIN

EXECUTIA DE IMPREJMUIRE, PRIN CONSTRUCTII ORI PRIN ORICE ALT MOD, ACCESUL LA INSTALATII AL OPERATORULUI DE DISTRIBUTIE. IN CONFORMITATE CU ORDINUL 239 / 2019 ANRE , SE VA PASTRA DISTANTA MINIMA DE APROPIERE DE 1 M DINTRE CEL MAI APROPIAT PUNCT AL OBIECTIVULUI PROPUȘ SI LEA 0,4 KV EXISTENTA LA DEVIATIA MAXIMA. PENTRU INDEPLINIREA CONDITIILOR DE COEXISTENTA CU LEA JT EXISTENTA, PE STRADA VIITORULUI SE VOR EFECTUA LUCRARI DE DEVIERE A LEA JT EXISTENTE 3*70+50+16 PRIN TRECEREA ACESTEIA IN LINIE ELECTRICA SUBTERANA PE O LUNGIME DE 80 M, INSTALATA INTRE STALPII DE TIP SE 11 EXISTENTI NR. 1 SI 3. STALPUL DE TIP SE 4 NR 2 SE VA DESFIINTA. LUCRARILE SE VOR EFECTUA CONFORM CONTRACTULUI ANGAJAMENT NR. 29079633 DIN 19.12.2025 DE CATRE SOCIETATI AUTORIZATE ANRE, PE CHELTUIALA SOLICITANTULUI, IN BAZA UNEI DOCUMENTATII TEHNICE CE VA FI AVIZATA IN CTE – RETELE ELECTRICE ROMANIA SA.

- Traseele rețelilor electrice din planul anexat sunt figurate informativ. Pe baza de comanda data de solicitant (executant). Zona MT/JT **Tulcea** asigura asistenta tehnica suplimentara **NU ESTE CAZUL** **
- Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistenta tehnica suplimentara din partea Zonei MT/JT **Tulcea** cu respectarea normelor de protectia muncii specifice. In caz contrar solicitantul, respectiv executantul, va suporta consecintele pentru orice deteriorare a instalatiilor electrice existente si consecintele ce decurg din nealimentarea cu energie electrica a consumatorilor existenti precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica sau de alta natura **NU ESTE CAZUL** **
- Distanțele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul executiei lucrarilor.
- In zonele de protectie ale LEA nu se vor depozita materiale, pamânt prevazut din sapaturi, echipamente, etc. care ar putea sa micsoreze gabaritele. Utilajle vor respecta distantele minime prescrise fata de elementele rețelilor electrice aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.
- Executantii sunt obligati sa instruiasca personalul asupra pericolelor pe care le prezinta executia lucrarilor in apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune si asupra consecintelor pe care le poate avea deteriorarea acestora. Pagubele provocate instalatiilor electrice si daunele provocate consumatorilor ca urmare a deteriorarii instalatiilor vor fi suportate integral de cei ce se fac vinovati de nerespectarea conditiilor din prezentul aviz. Executantii sunt direct raspunzatori de producerea oricaror accidente tehnice si de munca.
- **Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.** Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului sau, daca obiectivul exista si se dezvoltă (cu cresterea puterii fata de cea aprobata initial), veti solicita la operatorul de distributie **RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A.** aviz tehnic de racordare**

*** In zona de aparitie a noului obiectiv exista retea electrica de distributie DA ☒ NU ☐

*** Noul obiectiv poate fi racordat la rețeaua existenta DA ☒ NU ☐

Posibilitatile de racordare pentru puterea specificata in cererea de aviz de amplasament fiind prin: **CONFORM ATR**, aceasta solutie este insa orientativa, urmand ca solutia exacta se stabileasca in cadrul Fisei de solutie sau a Studiului de Solutie, dupa depunerea la Operator a cererii de racordare. Racordarea la rețeaua electrica de interes public presupune urmatoarele etape:

- depunerea de catre viitorul utilizator a cererii de racordare si a documentatiei aferente pentru obtinerea avizului tehnic de racordare;

- stabilirea solutiei de racordare la reseaua electrica si emiterea de catre operatorul de retea a avizului tehnic de racordare, sub forma de oferta de racordare; tarifele pentru emitere aviz tehnic de racordare conform Ordinului ANRE nr. 114/2014, si pentru tarifele de racordare conform Ordinului ANRE nr. 11/2014, Ordinului ANRE nr. 87/2014 si Ordinului ANRE nr. 141/2014.
- incheierea contractului de racordare intre operatorul de retea si utilizator in termenul de valabilitate al ATR;
- incheierea contractului de executie intre operatorul de retea si un executant, realizarea lucrarilor de racordare la reseaua electrica si punerea in functiune a instalatiei de racordare;
- punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare pentru probe, etapa care nu este obligatorie pentru toate categoriile de utilizatori;
- emiterea de catre operatorul de retea a certificatului de racordare;
- punerea sub tensiune finala a instalatiei de utilizare;

In vederea racordarii la reseaua electrica de distributie, solicitantul trebuie sa prezinte dosarul instalatiei de utilizare

- In cazul in care in zona mai sunt si alte instalatii electrice care nu apartin **RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A.**, solicitantul va obtine obligatoriu avizul de amplasament si de la proprietarul acelor instalatii electrice (TRANSELECTRICA, HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, alti detinatori de instalatii, dupa caz).
- **Prezentul aviz este valabil pe perioada valabilitatii Certificatului de Urbanism nr. 23 / 22/08/2025, respectiv pana la data de 22/08/2027.**
- Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis.
- Se anexeaza 2 planuri de situatie vizate de Zona MT/JT **Tulcea**.
- Redactat in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru solicitant.

Responsabil RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A.

Inginer Sef Zona Tulcea

Pisica Tudor Leonard



Verificat

Bogatu Ionut Marius



Intocmit

Popaene Mihai



Ca urmare a prelungirii valabilitatii Certificatului de Urbanism, se prelungeste valabilitatea Avizului de amplasament pana la

Responsabil _____

* pentru aviz favorabil fara conditii se va inscrie ""Nu este cazul" / pentru aviz favorabil cu conditii se vor inscrie distantele minime de apropiere si incrucisare intre obiectivul propus si retelele electrice (LEA sau LES) existente in zona, in conformitate cu prescriptiile energetice in vigoare.

** daca nu sunt conditii se va inscrie "Nu este cazul"

*** se bifeaza casuta corespunzatoare situatiei, se specifica tipul de bransament propus si intaririle de retea (daca este cazul)