

Beneficiarul: ORASUL PETRILA
 Obiectivul: LUCRARI DE INTERVENTIE LA COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRANCUSI
 DIN ORASUL PETRILA, JUD HUNEDOARA, IN SCOPUL CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE
 Obiectul: STATII INCARCARE
 Devizul: Montare statii incarcare

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 1

Statie incarcare vehicule electrice - 8 buc

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Denumire/Parametri tehnici si functionali Statie incarcare vehicule electrice - 8 buc Sesiuni incarcare: DC o sesiune + AC o sesiune Putere: 50 DC + 22 AC kW Standard de incarcare: CCS + Type 2 Tensiune iesire 150 - 500 V DC + 400 V AC +/- 10% Curent maxim iesire 125 A DC + 32 A AC Lungime cablu (fara conector) 3.9 m + 3.9 m Eficienta 94 % la putere nominala Emisii EMC Imunitate EMC IEC 61000-6-3 Class B - Residential IEC 61000-6-2 Industrial Mediu de utilizare Interior / Exterior Grad de Protectie IP54, IK10 (cabinet), IK8 (ecran) Temperaturi de operare -35 °C la +55 °C Dimensiuni (D x W x H) 780 mm x 565 mm x 1900 mm Greutate 350 kg Intrare AC (conexiune putere) 3 Faze + Neutral + PE Interval tensiune intrare 400 VAC +/- 10 % (50 Hz sau 60 Hz) Factor putere (full load) > 0.96 Nivel de zgomot in operare < 60 dBA Interfețe de utilizator și rețea Ecran 7" touchscreen Sistem RFID ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15393 Conexiune Retea Modem celular: GSM / 3G / 4G LAN: 10/100 Base-T Ethernet Protocol comunicare Open Charger Point Protocol (OCP) 1.6 Plata Locala Credit Cards si cititor NFC (inclusiv ApplePay) Masura putere masura certificata DC & AC		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Respectarea parametrilor specificati mai sus		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Agrementare conform prevederilor Legii 10/95		
4	Conditii de garantie si postgarantie - garantie: 2 ani de la data punerii in functiune - postgarantie: asigurare service		
5	Alte conditii cu caracter tehnic - certificat de calitate - instructiuni de montaj si intretinere		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;

Întocmit: Ing. D. Tamas

