


Cod	Descriere echipament TES	Cantitate
Q0.19 - Q0.27	Separator modular pentru sisteme fotovoltaice 2P 32A 10x38 mm	9
Q0.19 - Q0.27	Siguranta fuzibila DC1000V 10x38 16 A	18
D1.19 - D1.27	Descarcator Clasa 2 (C) 1100 Vcc, In 20 kA	9
Q3	Siguranta automata 4P, C, 16 0A	1
I3	Invertor trifazat 100 kW	1
X1	Clema terminala, conex, cu surub, gri, 35 mmp	3
X1	Clema terminala, conex, cu surub, albastru, 35 mmp	1
X2	Clema terminala, conex, cu surub, gri, 4 mmp	18
X2	Clema terminala, conex, cu surub, albastru, 4 mmp	18
PE	Clema PE (g-v) izolata cu 24 derivatii	1
TE S3	Tablou metalic IP56 600x600 mm	1
-	Presetupa PG20-gri IP68	18
-	Presetupa PG48-gri IP68	2

Proiectant general	S.C. C&C GRUP S.R.L	Adresa: str. Decebal, Nr. 3, comuna Afumați, județ Ilfov, C.U.I 14843268	
Beneficiar	U.A.T. Grădinile	Adresa: Grădinile, jud. Olt, str. Neda Marinescu, nr. 42	
Titlu lucrare	CONSTRUIRE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ (PROSUMATOR) GRADINILE DOTATA CU STATIE DE REINCARCARE PENTRU MASINI ELECTRICE	com. Grădinile, jud. Olt, nr. cad. 52485	
Proiectant de specialitate	SC E- MOTION ELECTRIC SRL	 STR. BUCEGI NR. 12 B, SECTOR 1, BUCUREȘTI, C.U.I 29817933, J 40/16636/2020, E-MAIL: OFFICE@E-MOTIONELECTRIC.RO	
Titlu Plansei:		Contract: Lucrarea: AAS-.....	
Listă echipamente TES3		Scara: -	Data: 06.2025 Faza:DTAC/ PTH
Proiectat	ing. Adrian DIMA	Dreptul de autor si proprietatea intelectuala apartin AAS srl. Utilizarea acestui document in alte scopuri decat cel pentru care a fost intocmit necesita acordul scris al SC AAS srl.	
Verificat	ing. Teodor-Ioan DIACONU	Nr. desen : E-15	
Sef proiect	ing. Teodor-Ioan DIACONU	Cod document: AAS-.....	