



200  
cm

NOTA

În cazul în care, în momentul măsurărilor, valorile rezistenței de dispersie a prizelor de pământ sunt sub limita admisă, respectivele prize vor fi amplificate cu electrozi verticali și orizontali până la îndeplinirea condițiilor impuse.

Proiectant general	S.C. C&C GRUP S.R.L	Adresa: str. Decebal, Nr. 3, comuna Afumați, județ Ilfov, C.U.I 14843268
Beneficiar	U.A.T. Grădinile	Adresa: Grădinile, jud. Olt, str. Neda Marinescu, nr. 42
Titlu lucrare	CONSTRUIRE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ (PROSUMATOR) GRADINILE DOTATA CU STATIE DE REINCARCARE PENTRU MASINI ELECTRICE	com. Grădinile, jud. Olt, nr. cad. 52485
Proiectant de specialitate	SC E- MOTION ELECTRIC SRL	STR. BUCEGI NR. 12 B, SECTOR 1, BUCUREȘTI, C.U.I 29817933, J40/16636/2020, E-MAIL: OFFICE@E-MOTIONELECTRIC.RO
Titlu Plansei: Detaliu de execuție priză de pământ		Contract: ..... Lucrarea: AAS-.....
Proiectat	ing. Adrian DIMA	Scara: -
Verificat	ing. Teodor-Ioan DIACONU	Data: 06.2025
Sef proiect	ing. Teodor-Ioan DIACONU	Faza:DTAC/ PTH
Dreptul de autor si proprietatea intelectuala apartin AAS srl. Utilizarea acestui document in alte scopuri decat cel pentru care a fost intocmit necesita acordul scris al SC AAS srl.		Nr. desen : E-21
		Cod document: AAS-.....