

DELGAZ GRID SA, Pandurilor nr. 42 540554 Tîrgu Mureş

COMUNA MIROSLAVA -
Str. Constantin Langa Nr. 93
Loc. Miroslava(IS)
Judet Iaşi
Tel. 0743099654

Iaşi, 26.09.2023

DELGAZ GRID SA
Pandurilor nr. 42
540554 Tîrgu Mureş
delgaz.ro

Dep. managementul
investitiilor el. Echipa
racordare retea electricitate
IS
Iasi
Sf. Petru Movila 38, 700014
Judetul: Iaşi
0232405999 INT 5827

Stimate client,

Prezenta adresă însoţeşte Avizul de amplasament favorabil nr. 1005309871 emis în data de 26.09.2023.



Cu respect,

Constantin Slupic



Aviz de amplasament favorabil

1005309871 26.09.2023
Numar aviz Eliberat la data

1) Persoană juridică

<u>COMUNA MIROSLAVA -</u>	<u>4540461/23.08.1993</u>
Denumire consumatorului	Nr.Inregistrare la Reg.
<u>4540461</u>	
CUI	Reprezentat(ă) prin In calitate de

2) Obiectivul

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. **1005307489 / 21.09.2023** pentru obiectivul **MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA MIROSLAVA JUDETUL IASI ,FAZA DALI** de la adresa str. **BRATULENI** nr. bl./sc. ap. , cod poștal **707307**, localitate **BRATULENI**, municipiul/orașul/comuna **MIROSLAVA**, județ **Iași**.

In urma analizării documentației primite suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite prezentul aviz de amplasament favorabil.

3) Precizări

3.1 Obiectivul nu se va amplasa peste, sub sau la distanțe mai mici față de instalațiile **DELGAZ GRID SA** decât cele impuse de normele tehnice în vigoare și sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de acestea.

3.2 Instalațiile din gestiunea **DELGAZ GRID SA** la care se poate racorda obiectivul **MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA MIROSLAVA JUDETUL IASI ,FAZA DALI** în funcție de puterea pentru care se dorește alimentarea cu energie electrică, sunt următoarele:

- rețele electrice de joasă tensiune **2M** m;

- rețele electrice de medie tensiune **2M** m;

- rețele electrice de înaltă tensiune **NU ESTE CAZUL** m;

NU sunt necesare eventuale lucrări de extindere a rețelei electrice de **JT/MT/IT**;

NU sunt necesare eventuale lucrări de întărire a rețelei electrice, în amonte de punctul de racordare;

3.3 Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau a creșterii puterii absorbite de către acesta, se va proceda conform legislației în vigoare. Informații despre etapele procesului de racordare la rețea, durată estimată pentru fiecare etapă, documentația și datele necesare, tarifele în vigoare practicate de **DELGAZ GRID SA** și temeiul legal al acestora se pot obține de pe site-ul **delgaz.ro** în centrele de relații cu clienții sau la **Echipele Acces Rețea Iași**.

3.4 Valabilitatea avizului de amplasament reprezintă intervalul de timp de la data emiterii avizului până la data la care expiră certificatul de urbanism în baza căruia a fost emis; Prelungirea termenului de valabilitate a avizului de amplasament se poate face de către **DELGAZ GRID SA** gratuit, la cererea adresată de titular cu cel puțin 15 zile înaintea expirării acestuia, în condițiile în care anterior a fost prelungit termenul de valabilitate a certificatului de urbanism în baza căruia a fost emis, și restul condițiilor (caracteristici tehnice, suprafață ocupată, înălțime, etc) nu s-au modificat față de momentul emiterii avizului.

Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului de situație nr. **2/2023** și a certificatului de urbanism nr. **813 / 29.08.2023**.

3.5 Precizări:

DELGAZ GRID SA
Pandurilor nr. 42
540554 Tirgu Mures
delgaz.ro

Consiliul director
Președintele Consiliului de
Administrație
Volker Raffel

Directori Generali
Cristian Secosan
(Directori Generali)
Mihaela Loredana Cazacu (Adj.)
Anca Liana Evoiu (Adj.)

Sediul Central: Tirgu Mures
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/2000
Capital social:
773.257.777,50 RON

RO53BRDE270SV23904012700
BRD

Dep. managementul
investitiilor el. Echipa
racordare rețea electricitate
IS
Iasi
Sf. Petru Movila 38, 700014
Judetul: Iasi
0232405999 INT 5827

1005309871

Nr.

26.09.2023

Data

- Instalațiile de distribuție aparținând au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
- În zonă există instalații electrice ce nu aparțin **DELGAZ GRID SA**
- În zonă există posibilitatea funcționării unor instalații electrice ce nu aparțin **DELGAZ GRID SA**.

Pentru acestea se va solicita avizul proprietarului.

- Săpăturile din zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea **Echipei Acces Rețea Iași**.

- Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor **DELGAZ GRID SA** se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, a normelor tehnice și de protecție a muncii specifice.

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de altă natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

- Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentului respectiv:

În zona există Linie Electrică Subterană de Joasă Tensiune (LES J.T.). Se impune respectarea prevederilor: NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice; Anexa Ordin ANRE 239/2019 - Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice. Distanța de siguranță, dintre cablurile pozate în pământ și drum, trebuie să fie: în plan orizontal (apropieri) 0,5 m (Măsurată de la bordura spre trotuar în localități, respectiv de la ampriza spre zona de protecție, în afara localităților), în plan vertical (intersecții) - 1 m (Măsurată în axul drumului; tubul de protecție va depăși bordura, respectiv ampriza, cu circa 0,5 m. Unghiul minim de traversare 60 grade (recomandat între 75 și 90 grade)). În zona există Linie Electrică Aeriană de Joasă Tensiune (LEA J.T.). Se impune respectarea prevederilor: PE 106/2003 - Normativ pentru proiectarea și executarea liniilor electrice aeriene de joasă tensiune; Anexa Ordin ANRE 239/2019 - Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice. În cazul traversărilor, distanța de siguranță, măsurată pe verticală, dintre conductorul inferior al LEA J.T. și partea carosabilă a străzii sau drumului de utilitate privată, trebuie să fie minimum 6 m. În cazul traversărilor sau apropiierilor, în interiorul localităților (urbane sau rurale), amplasarea stălpilor se face pe o lățime de 1 m pe trotuar, la minimum 0,2 m de bordura. Se admite amplasarea stălpilor în interiorul zonei de siguranță sau zonei de protecție, cu acordul unității care administrează drumul și luarea măsurilor stabilite de comun acord.

DELGAZ GRID SA
Pandurilor nr. 42
540554 Tîrgu Mureș
delgaz.ro

Consiliul director
Președintele Consiliului de
Administrație
Volker Raffel

Directori Generali
Cristian Secosan
(Directori Generali)
Mihaela Loredana Cazacu (Adj.)
Anca Liana Evoiu (Adj.)

Sediul Central: Tîrgu Mureș
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/2000
Capital social:
773.257.777,50 RON

RO53BRDE270SV23904012700
BRD

Dep. managementul
investițiilor el. Echipa
racordare rețea electricitate
IS
Iași
Sf. Petru Movila 38, 700014
Judetul: Iași
0232405999 INT 5827

Coord. Echipa Racord. Reț. El.

Stefan Valentin Patrichi

Reprezentat prin



Emitent

Constantin Slupic

Reprezentat prin

1005309871

Nr.

26.09.2023

Data