

DIRECTOR TEHNIC
Dr. Ing. Ștefan Andi Dumitraș

ȘEF SERVICIU AVIZE
Ing. Cătălin Neculau

Către: **COMUNA MIROSLAVA**
str. Constantin Langa, nr. 93, sat Miroslava, com. Miroslava, jud. Iași

Referitor la cererea dvs. nr. 30456/09.05.2025 și în baza Certificatului de Urbanism nr. 644/20.05.2025, eliberat de Primăria Comunei Miroslava, se emite:

AVIZ DEFINITIV DE AMPLASAMENT

pentru lucrarea „**Modernizare drumuri de interes local în comuna Miroslava, județul Iași**” în jud. Iași, com. Miroslava, sat Brătuleni, Dancaș, Horpaz, Miroslava, Valea Ursului și Extavilan, nr.cad.61713, 62561, 62598, 64510, 67133, 67164, 67195, 80819, 81005, 81483, 82112, 82192, 86627, 91811, 92016, 92017, 92059, 92064, 92289, 94704, 95097, 98224, 98267.

În urma analizării documentației depuse, vă comunicăm că pe traseul (amplasamentul) propus APAVITAL S.A. are în exploatare și administrare rețele publice de distribuție/transport a apei PEHD De 250 mm, PEHD De 180 mm, PEHD De 160 mm, PEHD De 125 mm, PEHD De 110 mm, PEHD De 90 mm, PEHD De 75 mm PEHD De 63 mm, branșamente de apă, cămine de branșament, conducte de refulare ape uzate menajere, stații pompare ape uzate SPAU, rețele publice de canalizare PVC Dn 250 mm, racorduri de canalizare, cămine de racord ce deservește imobilele situate pe traseul studiat, conform planurilor de situație anexate.

Lucrările prevăzute în cadrul prezentei investiții vor fi corelate cu investițiile:

- “CL2 – EXTINDEREA SISTEMULUI DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI IAȘI – ZONA SUD LOT 2”, beneficiar APAVITAL S.A. proiect finanțat cu fonduri europene, prin POIM;
- “Extinderea rețelei de distribuție apă în zona AVI-TOP, comuna Miroslava, inclusiv reabilitarea rezervoarelor AVI-TOP și construirea unei stații de pompare” beneficiar APAVITAL S.A.

APAVITAL S.A.

Capital social subscris și vărsat 79.022.300 lei; Nr. de ordine în Registrul Comerțului J1991000001229; COD SIRUES: 543040; CUI: 1959768 AF: RO; Cont Raiffeisen Bank S.A. – Agenția Iași: RO47RZBR0000060003107233; Cont Trezorerie Iași: RO17TREZ4065069XXX002179



Prezentul aviz se emite cu respectarea obligatorie a următoarelor condiții :

1. Condiții tehnice pentru proiectare

- toate capacele de la căminele de vane, aerisire și branșament, capacele de hidranți, prizele de branșament, căminele de vizitare și racord canalizare aflate în carosabilul străzilor afectate de lucrări vor fi aduse la cota terenului amenajat;
- pe căminele de vizitare și alte construcții accesorii/anexe ale rețelelor publice de distribuție a apei și de canalizare, este interzisă atât amplasarea construcțiilor (provizorii sau definitive), cât și depozitarea de materiale, mijloace de transport, utilaje, etc;
- căminele de vizitare aflate în carosabil, afectate de lucrări de reabilitare, dispuse pe rețelele publice de distribuție a apei și de canalizare, vor fi echipate cu capace și rame pentru acces conform SR-EN 124/2015, cu respectarea categoriei de trafic aferentă amplasamentului propus;
- orice construcție (fundatie) provizorie sau definitivă, se va amplasa la o distanță minimă de 2,00 față de extradusul rețelelor publice de canalizare inclusiv cămin de racord/cămine de vizitare și la o distanță minimă de 3,00 m față de extradusul rețelelor publice de distribuție a apei inclusiv cămin de branșament/cămin de vizitare, conform prevederilor SR 8591/97 Tabel 1;
- în zona subtraversărilor, pentru protejarea rețelelor publice de distribuție a apei și a rețelelor publice de canalizare și accesul în caz de avarii sau înlocuiri, se vor executa subtraversări de drum, conform STAS 9312/87, cheltuielile de proiectare și execuție fiind suportate de beneficiarul lucrării/avizului;
- în zona podețelor și în zona rigolelor pentru preluarea apelor pluviale/meteorice, rețelele publice de distribuție a apei și rețelele publice de canalizare, vor fi puse în siguranță, cheltuielile fiind suportate de beneficiarul lucrării/avizului;
- se vor respecta zonele de protecție sanitară ale componentelor sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Miroslava, județul Iași, existente, instituite prin H.G.R. 930/2005 și SR 8591/97;
- prin lucrările de reabilitare propuse și de punere în siguranță a rețelelor publice de distribuție a apei și a rețelelor publice de canalizare, nu se va afecta adâncimea maximă de îngheț prevăzută în STAS 6054/77 pentru zona județului Iași ;
- daca prin lucrările propuse sunt afectate rețelele publice de transport/distribuție apă și rețelele publice de canalizare acestea vor fi deviate/puse în siguranță. Cheltuielile pentru deviere/punere în siguranță vor fi suportate de către beneficiarul avizului.

2. Condiții tehnice pentru execuție și recepția lucrărilor

- înainte de începerea lucrărilor se va solicita prezența delegaților APAVITAL S.A., Secția Distribuție Canalizare ZMI - Call Center tel. 0232.969, care vor proceda la predarea amplasamentului rețelelor publice de transport și distribuție a apei și a rețelelor publice de canalizare, în baza unui proces verbal;
- convocarea reprezentanților APAVITAL S.A. în vederea predării amplasamentului se va face de către beneficiar sau proiectant, prin adresă scrisă sau email, cu cel puțin 3 (trei) zile înainte de data stabilită începerii lucrărilor;**
- prezentul aviz nu constituie aviz de branșare/racordare;
- o copie a avizului se va afla la punctul de lucru pe toată durata desfășurării lucrărilor;
- dacă la efectuarea săpăturilor pentru fundație sau alte trebuițe se identifică conducte de apă și/sau canalizare sau branșamente de apă și racorduri de canalizare, care nu sunt în evidența noastră datorită faptului că nu au fost predate operatorului, lucrările vor fi sistate și se va solicita prezența delegaților APAVITAL S.A. pentru stabilirea măsurilor necesare continuării acestora;
- rețelele de canalizare prezente nu vor fi colmatate cu materiale folosite la lucrările de reabilitare a infrastructurii, asigurând, în continuare, preluarea și deversarea apelor uzate menajere la capacitatea constructivă a acestora;*

-apele pluviale/meteorice nu vor fi deversate în rețeaua publică de canalizare ape uzate menajere;

-traseele orientative ale rețelelor publice de distribuție a apei și ale rețelelor publice de canalizare sunt figurate pe planurile de situație din cadrul Proiect nr. 13/2025, proiectant general SC GENIAL PROJECT SRL, beneficiar Comuna Miroslava, Județul Iași;

-în cazul în care apar neconcordanțe între planul de situație și situația reală din teren lucrările vor fi sistate și se va solicita prezența delegaților APAVITAL S.A. - Secția Distribuție Canalizare ZMI, pentru stabilirea măsurilor necesare continuării acestora;

-instalațiile interioare de apă și de canalizare, poziționate după punctele de delimitare a instalațiilor în sensul de curgere a apei/apelor uzate, aparțin utilizatorilor în drept și APAVITAL S.A. nu își asumă nici un fel de obligații în ce privește figurarea lor pe planurile de situație și integritatea acestora;

-la realizarea lucrărilor se vor respecta toate cerințele legale în vigoare, privind protecția mediului, securitatea și sănătatea în muncă și pentru situațiile de urgență.

3. Contravenții și sancțiuni

-orice acțiuni care ar putea afecta integritatea rețelelor publice de distribuție a apei, a rețelelor publice de canalizare, a branșamentelor, a racordurilor și construcțiilor anexe (cămine de vizitare) sau buna funcționare a acestora, constituie infracțiune și se sancționează conform art. 39 alineat 2 litera a) din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;

-execuția de construcții peste sau în apropierea rețelelor publice de transport și distribuție a apei și a rețelelor publice de canalizare, fără respectarea zonelor de protecție instituite conform SR 8591/97 Tabel 1/H.G.R. 930/2005, constituie infracțiune și se sancționează conform art. 39 alineat 1 litera b) din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare; operatorul va întreprinde demersurile pentru remedierea situației, cheltuielile necesare remedierilor vor fi suportate de beneficiarul avizului/lucrării;

-dacă la execuția lucrărilor propuse sunt avariate rețele de distribuție a apei, rețele publice de canalizare, branșamente, racorduri și construcții anexe/accesorii (cămine de vizitare), contravaloarea pagubelor rezultate și valoarea lucrărilor de restabilire a funcționalității lor, precum și contravaloarea cantității de apă pierdută, va fi suportată de beneficiarul lucrării sau de către executantul/constructorul lucrării;

Având în vedere că APAVITAL S.A. are în derulare proiecte de extindere rețele publice de alimentare cu apă și rețele publice de canalizare pe străzile Comunei Miroslava, se impune corelarea acestor investiții, în zonele unde lucrările se suprapun, pentru a se evita executarea unor lucrări ulterioare finalizării acestora. În acest sens, APAVITAL S.A. solicită programul de realizare a investiției, cât mai curând posibil, de la beneficiarul lucrării – Primăria Comunei Miroslava.

Nerespectarea condițiilor de mai sus atrage nulitatea avizului, sancționarea celor vinovați și notificarea Inspectoratului Județean în Construcții Iași.

4. Valabilitatea avizului

-prezentul aviz este valabil 12 (douăsprezece) luni de la data emiterii;

-orice modificare adusă documentației depuse, ulterior emiterii prezentului aviz de amplasament, conduce la nulitatea acestuia, beneficiarul având obligația de a solicita un nou aviz.

Întocmit,
Ing. Roxana Liță