



RDRO10TA01-04349030



CI07529458076

PITEȘTI\_OPD\_0102

CP 110018

**Dist:** 0102**Client:** MUNICIPIUL PITEȘTI**Localitatea:** PITEȘTI**Strada:** VICTORIEI, nr. 24**Judet:** Arges, **cod postal** 110016

**Distribuție Energie Oltenia S.A.**  
**<<societate administrată în sistem d**  
**COER PITEȘTI**  
**Nr. 060073661733/ 24.09.2025**

Prezentul aviz are anexate 001  
planuri de situație vizate de COER PITEȘTI

**Stimate client,**

Referitor la cererea aviz amplasament, înregistrată cu nr. 060073661733 /16.09.2025 pentru :  
Obiectivul : **MODERNIZARE STRADA**  
situat în localitatea : PITEȘTI, str. **MATEIAS**, nr.: FN, bl. , sc. , et. , ap. , jud. Arges, cod postal 110152.

În urma analizei **documentatiei / analizei de risc/ studiului de soluție** privind eliberarea amplasamentului (avizat în CTE a Distribuție Energie Oltenia S.A cu aviz nr. /) Distribuție Energie Oltenia S.A prin Centrul Operational Extindere Rețea COER Pitești este **de acord** cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite :

**AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL**  
**nr. 2600074409 / 24.09.2025**

Cu următoarele precizări :

1. În zona **exista** rețea electrică de distribuție de medie / joasă tensiune monofazată / trifazată.
2. Rețeaua electrică de distribuție din zona se află la m față de obiectivul pentru care s-a solicitat aviz de amplasament.
3. Rețeaua electrică de distribuție din zona este de tip: rețea aeriană/subterană mt/jt/IT: LEA 0,4 KV DIN PT UZINA DE APA , post trafo IT/mt/jt: , conductor/cablu jt: .
4. Instalațiile electrice ale Distribuție Energie Oltenia S.A existente în zona se află amplasate față de obiectivul pentru care s-a solicitat aviz de amplasament la distanțe minime impuse de normativele în vigoare și anume:  
față de rețeaua de IT : m;  
față de rețeaua de mt : m;  
față de rețeaua de jt : 1,0 m;  
față de postul trafo : m.

Pentru zonele fără rețele electrice de distribuție, în vederea emiterii autorizației de construire, se vor avea în vedere prevederile din HGR nr. 525 /1996, republicată în 2002, cu completările ulterioare pentru aprobarea „Regulamentului General de Urbanism”, iar pentru realizarea/extinderea rețelelor electrice se vor avea în vedere prevederile Ordinului ANRE nr.59/2013 pentru aprobarea „Regulamentului pentru racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public” și Legea energiei nr.123/2012 .

Conform Anexei 2 din ordinul ANRE nr.59/2013 cu completările ulterioare și art.51 din Legea energiei nr.123/2012 în zonele în care nu există rețea electrică de interes public autoritățile publice locale sau centrale vor colabora cu operatorul de distribuție pentru extinderea rețelelor de distribuție ori electrificarea localităților.

În conformitate cu prevederile Art 49 din Legea energiei nr.123/2012, este interzis persoanelor fizice sau juridice:

valabilitate a Certificatului de Urbanism în baza caruia a fost emis, iar restul condițiilor nu s-au modificat față de momentul emiterii avizului.

**13.** Dacă în intervalul menționat la pct.11 solicitantul obține autorizația de construire pentru obiectivul respectiv, valabilitatea avizului de amplasament se extinde pe durata valabilității autorizației de construire/desființare, inclusiv pe durata de execuție a lucrărilor înscrisă în autorizație.

**14.** Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform plan de situație Proiect nr. / , vizat de Distribuție Energie Oltenia S.A prin COARED PITEȘTI și a Certificatului de urbanism nr. 266 /02.04.2025 sau a planului anexat , parte integrantă a studiului avizat menționat mai sus.

**15.** În zona **nu există** instalații electrice care aparțin altor operatori de distribuție/transport a energiei electrice și **nu este** necesar să se adreseze detinatorilor acestor instalații în vederea obținerii avizelor de amplasament .

**16.** Avizul de amplasament favorabil își încetează valabilitatea în următoarele situații:

- expira termenul de valabilitate;
- se modifică datele obiectivului (caracteristici tehnice, suprafața ocupată, înălțime etc) care au stat la baza emiterii avizului;
- dacă solicitantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contractul de eliberare amplasament/ realizare condiții de coexistență.

**17.** Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentului respectiv :

Se va respecta distanța minimă de 1 m între săpături, sănturi pluviale și fundația stâlpilor (prizele de pământ) din LEA 0,4 (20) kV. Se va păstra distanța minimă de 1 m între săpături, sănturi pluviale și LES 0,4 kV(20 KV); Se va executa numai săpătura manuală în zona LES 0,4kV(20 KV ); La traversarea LES 0,4 (20 )kV se va executa numai săpătura manuală. - Stâlpii de electricitate se vor lăsa în afara zonei de protecție a drumului. La începerea lucrării se va solicita predarea amplasamentului de către COE MT-JT PITEȘTI.

Se interzice realizarea viitoarelor construcții în zonele de protecție și siguranță ale capacităților energetice trasate orientativ pe planul de situație, precizate în Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr.239/2019 cu alte modificări și completări ulterioare. Se interzice îngrădirea accesului la capacitățile energetice prin executia de împrejuriri, construcții, sau depozitarea pe întreg traseul acestora. În cazul în care se dorește concesionarea de teren sau construirea pe proprietăți private se impune eliberarea amplasamentului prin devierea instalațiilor electrice, costurile fiind suportate de cel care generează modificarea instalației.

#### **Operator**

**DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A.**

**Sef centru Zonal  
C.O. ACCES RED ARGES  
CONSTANTIN-CATALIN COMAN**

Se va respecta distanta minima de 1 m intre sapaturi, santuri pluviale si fundatia stalpilor (prizele de pamant) din LEA 0.4 (20 )kV. Se va pastra distanta minima de 1 m intre sapaturi, santuri pluviale si LES 0,4 kV(20 KV); Se va executa numai sapatura manuala in zona LES 0.4kV(20 KV );La traversarea LES 0,4 (20 )kV se va executa numai sapatura manuala.

- Stalpii de electricitate se vor lasa in afara zonei de protectie a drumului. La inceperea lucrarii se va solicita predarea amplasamentului de catre COE MATEIAS.

**COARED ARGES VORNICU MARIUS**

**MODERNIZARE STRADA MATEIAS**  
**SCARA 1:1000**

