



Date hidraulice			DN250 - I=9.8‰ Qmax=68.4l/s Vmax=1.6m/s							DN250 - I=18.3‰ Qmax=93.3l/s Vmax=2.2m/s					DN250 - I=26.3‰ Qmax=112.0l/s Vmax=2.6m/s				
Cota teren [mdMN]		222.08	222.19	222.50	222.57	223.27	223.63	224.29	224.96	225.95	226.89	227.48	227.97	228.93					
Distanțe	Partiale [m]		46.44	34.91	26.55	52.70	31.55	42.17	46.78	54.33	46.27	23.12	16.72	51.42					
	Cumulate [m]	0.00	46.44	81.35	107.91	160.60	192.16	234.33	281.11	335.44	381.72	404.84	421.56	472.98					
Acoperire [m]		1.64	1.29	1.26	1.07	1.25	1.29	1.55	1.37	1.36	1.46	1.44	1.49	1.10					
Cota radier canal [mdMN]		220.19	220.65	220.99	221.25	221.77	222.08	222.49	223.34	224.34	225.18	225.79	226.23	227.58					
Adâncime sapatură [m]		1.99	1.64	1.61	1.42	1.60	1.65	1.90	1.72	1.71	1.81	1.79	1.84	1.45					
Cota excavatie [mdMN]		220.09	220.55	220.89	221.15	221.67	221.98	222.39	223.24	224.24	225.08	225.69	226.13	227.48					
Profil [km+m]		0+000	0+046	0+081	0+108	0+161	0+192	0+234	0+281	0+335	0+382	0+405	0+422	0+473					

VERIFICATOR					
VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNETATURA	CERINTA	REFERAT/ EXPERTIZA NR./ DATA	
S.C. PANMITI CON S.R.L. CUI RO10110990; J18/9/1998 Tel. 0722 756707 Mun. Tg-Jiu, Str. Aleea Ioan Slavici, Nr.3, Bl. 3, Sc.1, Ap. 1, Jud. Gorj			Beneficiar:		PROIECT NR: 18/2015
			COMUNA CĂPRENI		
SPECIFICATIE	NUME	SEMNETATURA	SCARA 1:1000 1:100	Titlu proiect: CONSTRUIRE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE APE UZATE, COMUNA CAPRENI, JUDETUL GORJ	
SEF PROIECT	Ing. Fintină Adrian		DATA 1:100	FAZA: P.Th.	
PROIECTAT	Ing. Vlădoiu Gheorghe		DATA 12/2015	PLANSĂ NR: 30	
DESENAT	Ing. Vlădoiu Gheorghe			PROFIL LONGITUDINAL	