

Anexa nr. 1 SITUAȚIE PROPUSA A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC - COMUNA SARICHIOI, JUD TULCEA

Nr. Crt.	Nume strada	Localitatea	Clasa de iluminat	Lățime strada [m]	Distanța între stalpi [m]	Distanța stalp față de carosabil [m]	Disponere	Înălțime de montaj	Lungime consola	Tip Aparat	Putere aparat de iluminat [W]	Putere telegestiune [W]	Lungime rețea LES ACYBY 4X25mm proiectată (l)	Nr. stalpi aluminiu proiectați h=6m	Nr. stalpi aluminiu proiectați h=8m	Putere aparat cu telegestiune [W]	Cantitate AIL propusa	Total aparate de iluminat propuse
1	Str Principala DJ222	SARICHIOI	M5	7	40	1	unilateral	8.6	2	AIL 1	30	2.5				32.5	93	93
2	Str. Razim	SARICHIOI	M6	6	40	1	unilateral	8	1	AIL 3	20	2.5				22.5	65	65
3	Str. Lacului	SARICHIOI	M6	7	40	1	unilateral	8	1	AIL 2	25	2.5				27.5	15	15
4	Str.Secundara	SARICHIOI	M5	6	40	1	unilateral	8	1.5	AIL 1	30	2.5	160		8	32.5	8	8
5	Bujorilor	SARICHIOI	M5	6	40	1	unilateral	8	1.5	AIL 1	30	2.5	240		12	32.5	12	12
6	Constructorilor	SARICHIOI	M5	6	40	1	unilateral	8	1.5	AIL 1	30	2.5	220		11	32.5	11	11
7	Zona Lacului	SARICHIOI	M5	5	16	1.5	unilateral	6	0	AIL 4	30	2.5	300	15		32.5	15	15