



*NICO*

**Distribuție Energie  
Electrică România**  
Sucursala Galati

**Distribuție Energie Electrică România** – Sucursala Galati  
Str. Nicolae Bălcescu, Nr.35 A, 800001, Galati, Jud. Galati

Tel: +40236 305 701

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 1-

Fax: +40236 305 704

R.C. DEER/Suc. J2002000352121 / J17/29

office.galati@distributie-energie.ro

www.distributie-energie.ro



Către COMUNA OANCEA,

Referitor la **cererea de aviz de amplasament**, înregistrată cu nr. 3050250609024 / 17.06.2025 pentru **obiectivul: OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE MODERNIZARE SI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA OANCEA, JUDEȚUL GALATI**

de la adresa: **OANCEA**, sat -, strada **NATIONALA**, nr. **126**, bloc -, etaj -, apartament -, cod postal **807235**, numar cadastral -, județul **Galati**.

În urma analizării documentației depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

### **AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 3050250609024 / 27.06.2025**

cu urmatoarele precizări:

1. Obiectivul nu este amplasat în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție publică și se încadrează în distanțele normate față de acestea.
2. În zonă **Exista** rețea electrică de distribuție de **Joasa tensiune** -.
3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau creșterea puterii aprobate pentru acest obiectiv trebuie să solicitați la OD (operatorul de distribuție) avizul tehnic de racordare.  
Prin cererea de aviz de amplasament ați solicitat racordarea obiectivului la rețeaua electrică de distribuție publică pentru o putere maxim simultan absorbită de - kW.
4. **Valabilitatea avizului de amplasament este până la 13.05.2027**, cu posibilitatea prelungirii cu durata de prelungire a valabilității Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
5. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform planului nr. **GL-SF-AC-PS-ON--101, GL-SF-AC-PS-ON--201; GL-SF-AC-PS-ON-202; GL-SF-AC-PS-ON--203;** și a Certificatului de urbanism nr. **07 / 13.05.2025**
6. Tariful de emitere a avizului de amplasament este în valoare de **63.00** lei, fara TVA.
7. Instalațiile de distribuție aparținând operatorului de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
8. În zonă **Exista** instalatii electrice ce nu aparțin operatorului de distribuție (sucursala GALATI) este necesar sa vă adresați deținătorilor acestor instalatii (Transelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica, alți deținători) **Primaria Comunei Oancea** în vederea obținerii avizelor de amplasament.
9. Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea operatorului de distribuție.
10. Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor operatorului de distribuție se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, precum și a normelor tehnice de protecția muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau



## Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Galati

**Distribuție Energie Electrică România** – Sucursala Galati  
Str. Nicolae Bălcescu, Nr.35 A, 800001, Galați, Jud. Galați

Tel: +40236 305 701

Fax: +40236 305 704

office.galati@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 1-

R.C. DEER/Suc. J2002000352121 / J17/29

www.distributie-energie.ro

de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

11. Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentul respectiv:

Conform art 3.12, cap. 3.12.1a din ORD ANRE nr. 239/2019, cu modificările și completările ulterioare, în cazul traversărilor și apropiierilor LEA față de conducte subterane (inclusiv cele de apă potabilă, canalizare, etc.), distanța de la conductă la cea mai apropiată fundație, respectiv priză de pământ a unui stâlp LEA, trebuie să fie de minimum 4 m.

Pentru prevenirea avarierii instalațiilor cu utilaje de construcție sau autovehicule și pentru evitarea producerii de accidente, înainte de începerea lucrărilor, se va solicita asistența tehnică acordată de COR MT/JT Galati, din localitatea Galati, strada Basarabiei, nr.47, telefon 0236/305836, care va asigura delegat competent, în baza unei solicitări scrise.

Se vor respecta obligatoriu toate măsurile de electrosecuritate pentru lucrul în vecinătatea instalațiilor electrice, iar pentru orice consecință rezultată în urma nerespectării condițiilor din prezentul aviz va răspunde beneficiarul și executantul lucrărilor proiectate.

Director Sucursala

**GALATI**

Ing. Gabriel BULIMEJ

Gabriel  
Bulimej

Semnat digital  
de Gabriel  
Bulimej  
Data:  
2025.07.01  
10:55:59 +03:00

Sef S.A.R. / Coordonator  
Compartiment **GALATI**

Romica Sorin OLARIU

Romica  
-Sorin  
Olariu

Semnat digital  
de Romica-  
Sorin Olariu  
Data:  
2025.07.01  
07:39:46 +03:00

Intocmit

Vasile-Liviu ENE