Coborare cu Platbanda OLZn 25x4 aparent pe fatada catre piesa de separatie montata aparent pe cladire la Hm=0.3m

PDA Prevectron TS2.10 Millenium
Cota montare catarg H=7.5m
Lungime catarg L=3.00m
Cota montare PDA =8.8 m
Raza de protectie Rp= 49 m
Nivel de protectie IV

CF02/TEV

CF01/TEG

CF02/TEG

CF01/TEV

CTA = ±0.00

Coborare cu Platbanda OLZn 25x4 aparent pe fatada catre piesa de separatie montata aparent pe cladire la Hm=0.3m

CTN = -0.52

CTA = -0.52

B1/CL01/TEEXT

Electord ingropat vertical 2 1/2" toli

B2/CL01/TEEXT

Electord ingropat vertical 2 1/2" toli

B2/CL01/TEEXT

Electord ingropat vertical 2 1/2" toli

B2/CL01/TEEXT

Electord ingropat vertical 2 1/2" toli

B3/CL01/TEEXT

Electord ingropat vertical 2 1/2" toli

B2/CL01/TEEXT

Electord ingropat vertical 2 1/2" toli

B1/CL01/TEEXT

Electord ingropat vertical 2 1/2" toli

B1/CL01/TEEXT

Electord ingropat vertical 2 1/2" toli

B1/CL01/TEEXT

Electord ingropat vertical 2 1/2" toli

B3/CL01/TEEXT

Electord ingropat vertical 2 1/2" toli

B3/CL01/TEEXT

Electord ingropat vertical 2 1/2" toli

CTN = -0.52

CTA = -0.52

LEGENDA

PDA Prevectron TS2.10 Millenium
Cota montare catarg H=**7.5**m
Lungime catarg L=3.00m
Cota montare PDA =**9.5** m
Raza de protectie Rp= **49** m
Nivel de protectie IV

Panou fotovoltaic 550 W

Corp de iluminat tip stalp ornamental pentru exterior, H=400cm (400cm deasupra solului), echipat cu 1x sursa LED de 150W, IP66, IK09, CRI70,temperatura de culoare 3000/4000K, clasa de izolatie I, complet echipat inclusiv consola cu 1 brat, stalp ornmanental conform descrierii, cleme, mansoane de derivatie.

Electord ingropat vertical 2 1/2" toli

Platbanda OI Zn 40x4 mm

CLASA DE IMPORTANTA III(CONFORM NORMATIVULUI P100-1/2013)
CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" (CONSTRUCTIE DE IMPORTANTA NORMALA CONFORM REGULAMENTULUI PRIVIND STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIILOR 1997 - ACTUALIZAT)

PROIECTANT GENERAL / *GENERAL DESIGNER*

IONESCU LUPEANU DESIGN
ARCHITECTURE, ENGINEERING, ENERGY AUDIT, CONSULTANCY
WWW. IONESCULUPEANU.RO

BENEFICIAR / *CLIENT*

ORASUL BALCESTI

SPECIFICATIE / *SPECIFICATION*	NUME / *NAME*	SEMNATURA / *SIGNATURE*	NR. PR. / *PR. NO.* 010325
SEF PROIECT / *PROJECT LEADER*	dr.arh. Marcel IONESCU-LUPEANU		SCARA / *SCALE* 1:100
PROIECTAT / *DESIGNED*	ing. Liviu REBEGEA		
DESENAT / *DRAWN*	ing. Liviu REBEGEA		DATA / *DATE* 12.2025

TITLU PROIECT / *PROJECT TITLE*
CONSTRUIRE DOTARE SI AMENAJARE GRADINITA BENESTI, oras Balcesti, sat Benesti str. Mihai Viteazul nr.52 jud. Valcea

TITLU PLANSA / *DRAWING TITLE*
INSTALATII ELECTRICE
PLAN INVELITOARE SI RETELE EXTERIOARE

FAZA / *PROJECT STAGE* P.T.+D.E.
NUMAR PLANSA / *DRAWING NUMBER* E04
REVIZIA / *REVISION* 00

CHIBZUI A.C. RAIMOND-BOGDAN ROMÂNIA NR. 10846 INGINER - VERIFICATOR DE PROIECTE

SOCIETATEA COMERCIALA IONESCU LUPEANU DESIGN S.R.L. CRAIOVA - ROMANIA

ACEST PROIECT ESTE PROPRIETATEA INTELECTUALA A BIROULUI DE PROIECTARE IONESCU LUPEANU DESIGN S.R.L. IN VIRTUTEA DREPTULUI DE AUTOR. FOLOSIREA LUI DE CATRE TERTI FIIND PERMISA NUMAI CU ACORDUL EXPRES AL AUTORULUI/ *THIS PROJECT IS THE INTELECTUAL PROPERTY OF IONESCU LUPEANU DESIGN S.R.L., ANY USE MAY BE PERMITED ONLY WITH THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF THE AUTHOR.*