

FIȘA TEHNICĂ Nr. F5 / CS-01Utilajul, echipamentul tehnologic: **CENTRALA SEMNALIZARE INCENDIU.**

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali Nr. bucle adresabile : 4 Nr. elemente pe bucla : 64 Nr. zone alocate : 256 Contacte lipsite de potential 1A 30V NO/C/NC : 8 Linie semnalizare in potential 0.5 A 24 V : 2 Intrari monitorizate : 2 Ecran LCD rezolutie 320 x 240 Conexiune PC : USB sau RS 232 Panouri repetoare acceptate : max 16 Meniu operare limba romana Tensiune alimentare : 230 V AC Baterii back up : max 2x12 V 40 Ah Imprimanta inclusa		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - va avea marcajul CE - va avea certificat de conformitate EN 54-2 EN 54-4 - va avea declarative de performanta din partea producatorului		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Aparatele vor fi obligatoriu conform normelor internaționale europene EU si nationale in vigoare		
4	Conditii de garantie si postgarantie - Garantia minimă : 5 ani- certificatele cu rezultatele testelor importante.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic. - se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj;		

**Proiectant,
Ing. Liviu Rebegea**

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului