







Verificator / Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză nr./dată
Proiectant general:				Beneficiar: CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA Proiect nr. 1010/2025
	CUII RO 22645715 REG.COM. 3-98002007 web: www.scsproiecting.ro			
Specificație	Nume	Semnătura	Scara: 1:50	
Șef proiect	art. Cosmin VIZIREANU			Faza: D.T.A.C. P.T.C.
Proiectat	Ing. Aura Cristina CATRINA		Data: nov. 2025	Planșă nr. T-02
Desenat	tehn. Alexandru CATRINA			- PLAN PARTER - VENTILARE

	Valva evacuare aer viciat Ø100mm;50 m3/h
	Ventilator evacuaere aer

	Tubulatura rectangulara evacuare
	Tubulatura circulara evacuare aer viciat grupuri sanitare
	Clapeta manuala de reglaj debit de aer
	Clapeta antifoc cu fuzibil

Anemostat introduce aer, rectangular, cu plenum prevazut cu sut de racordare vertical, pentru montaj in plafonul fals	Anemostat introduce aer, rectangular, cu plenum prevazut cu sut de racordare vertical, pentru montaj in plafonul fals
Tubulatura rectangulara introduce izolata	

Nota:

- Sistemul de ventilatie se va monta conform indicatii furnizor.

H/W = 420 / 675 (0.28m²)